2021

Éves összefoglaló energetikai szakreferensi jelentés

SOURCING Hungary Kft.




CÉGADATOK


HALAS-T Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Táraság

Székhely címe: 6400 Kiskunhalas, Kurucz Vitézek tere 22/A
Telephelyek száma: 3

FŐ ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK

VILLAMOS ENERGIA	FÖLDGÁZ	TÁVHŐ
<1 GWh	>1 000 000 m3	0 GJ







A FELHASZNÁLT ENERGIA CO_2 KIBOCSÁTÁSA


5 437 tonna







	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Vásárolt villamos energia 2021.	78 318	70 019	74 702	58 379	11 077	10 845	11 075	10 301	10 850	61 567	72 818	79 325
havi átlaghőmérséklet ◦C	0,40	6,10	7,90	12,40	15,80	20,80	22,50	23,70	20,40	13,10	6,50	5,10



	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Földgáz 2021.	2 645 7	2 539 2	2 804 3	2 371 6	1 343 4	1 162 3	1 103 3	1 215 0	1 385 8	2 401 2	2 836 0	3 571 6
havi átlaghőmérséklet ◦C	0,40	6,10	7,90	12,40	15,80	20,80	22,50	23,70	20,40	13,10	6,50	5,10

SZEMLÉLETFORMÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK

Passzív elérés: **100%** Aktív elérés: **0** fő

ENERGIAHATÉKONYSÁGI JAVASLATOK



világításkorszerűsítés, fázisjavítás, napelemes rendszer telepítése, hagyományos kazán cseréje kondenzációs kazánra, sűrített levegő kompresszor hulladékhő-hasznosítás, füstgáz hőhasznosítás, inverteres split klíma, közvetett szabadhűtéses rendszer, elektromos gépkocsik targoncák használata hidraulikai beszabályozások, nyílászárócsere, homlokzati illetve födémszigetelések

MEGVALÓSULT ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁSOK