2023

Éves összefoglaló energetikai szakreferensi jelentés

SOURCING Hungary Kft.




CÉGADATOK


HALAS-T Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Táraság

Székhely címe: 6400 Kiskunhalas, Kurucz Vitézek tere 22/A
Telephelyek száma: 3

FŐ ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK

VILLAMOS ENERGIA	FÖLDGÁZ	TÁVHŐ
<1 GWh	>1 000 000 m3	0 GJ







A FELHASZNÁLT ENERGIA CO_2 KIBOCSÁTÁSA


3 593 tonna







	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Vásárolt villamos energia 2023.	76 864	70 182	74 548	59 207	10 722	10 166	10 415	10 046	10 096	35 918	72 803	76 981
havi átlaghőmérséklet ◦C	0,40	6,10	7,90	12,40	15,80	20,80	22,50	23,70	20,40	13,10	6,50	5,10



	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Földgáz 2023.	2 073 3	1 931 3	1 607 4	1 232 0	450 262	383 253	329 773	329 555	362 830	1 316 0	2 806 0	3 515 5
havi átlaghőmérséklet ◦C	0,40	6,10	7,90	12,40	15,80	20,80	22,50	23,70	20,40	13,10	6,50	5,10

SZEMLÉLETFORMÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK

Passzív elérés: **100%** Aktív elérés: **0** fő

ENERGIAHATÉKONYSÁGI JAVASLATOK



világításkorszerűsítés, fázisjavítás, napelemes rendszer telepítése, hagyományos kazán cseréje kondenzációs kazánra, sűrített levegő kompresszor hulladékhő-hasznosítás, füstgáz hőhasznosítás, inverteres split klíma, közvetett szabadhűtéses rendszer, elektromos gépkocsik targoncák használata hidraulikai beszabályozások, nyílászárócsere, homlokzati illetve födémszigetelések

MEGVALÓSULT ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁSOK